PARTICOLARE Ⓒ



NOTA BENE

GLI IMPIANTI SI INTENDONO COMPRENSIVI DI TUTTI GLI ONERI, LE PRESTAZIONI, I MEZZI E GLI ACCESSORI , ANCHE SE NON ESPLICITAMENTE MENZIONATI O DESCRITTI, ATTI A GARANTIRNE LA CORRETTA REALIZZAZIONE ED IL PERFETTO FUNZIONAMENTO A REGOLA D'ARTE

SUI PERCORSI PRINCIPALI E SECONDARI SARANNO POSTE BARRIERE TAGLIAFIAMMA E SIGILLATURA REI IN TUTTI I PASSAGGI DI PARETE, SOLETTE REI ED ALL'ENTRATA DELLE ZONE COMPARTIMENTATE CON PORTE TAGLIAFUOCO

DOVRANNO ESSERE ESEGUITE PREVENTIVAMENTE TUTTE LE FOROMETRIE E LE TRACCE CONFORMI PER QUANTITÀ, NUMERO, DIMENSIONI E POSIZIONAMENTO ALLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI

DOVRANNO ESSERE ESEGUITI DOPO L'APPROVAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI, TUTTI I RIPRISTINI AL FINITO DELLE FOROMETRIE E DELLE TRACCE

TUTTI I MATERIALI ELETTRICI E TUTTE LE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CON MARCHIO ***CE***

PER GLI SCARICHI DELLE STERILIZZATRICI REALIZZARE IL PRIMO TRATTO DI TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX, PER ALMENO UN METRO

LEGENDA

	TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÁ CON GIUNZIONE A CALDO TESTA-TESTA O MANICOTTI ELETTRICI PER SCARICO - PENDENZA MINIMA 1% CIRCUITO SCARICHI ACQUE NERE - TUBAZIONE SOTTOTRACCIA
	TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÁ CON GIUNZIONE A CALDO TESTA-TESTA O MANICOTTI ELETTRICI PER SCARICO, CONTROTUBATA - PENDENZA MINIMA 1% CIRCUITO SCARICHI ACQUE SPECIALI - TUBAZIONE SOTTOTRACCIA
	TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX - PENDENZA MINIMA 1% CIRCUITO SCARICHI ACQUE SPECIALI TUBAZIONE SOTTOTRACCIA
	TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÁ CON GIUNZIONE A BICCHIERE O I PER SCARICO CONDENSA - PENDENZA MINIMA 1% CIRCUITO SCARICHI CONDENSA - TUBAZIONE SOTTOTRACCIA
	COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE IN POLIETILENE AD ALTÁ DENSITÁ CON GIUNZIONE A CALDO TESTA-TESTA O MANICOTTI ELETTRICI PER SCARICO, INSONORIZZATA
	COLONNA DI VENTILAZIONE ACQUE NERE
	COLONNA DI SCARICO ACQUE SPECIALI IN POLIETILENE AD ALTÁ DENSITÁ CON GIUNZIONE A CALDO TESTA-TESTA O MANICOTTI ELETTRICI PER SCARICO, INSONORIZZATA
	COLONNA DI VENTILAZIONE ACQUE SPECIALI
	PILETTA DI SCARICO
SCA	ETICHETTA PER LA QUOTAZIONE TUBAZIONI PER SCARICHI NERE
SS	ETICHETTA PER LA QUOTAZIONE TUBAZIONI PER SCARICHI SPECIALI
CG	CONDENSA GRASSI
FB	FOSSA BIOLOGICA
M04.epa.001	RIFERIMENTO ELENCO PREZZI UNITARI - IMPIANTI MECCANICI - D-ME05

SCARICHI DEGLI APPARECCHI SANITARI

LAVABO	SCARICO: Øe50, VENTILAZIONE: Øe50	VASO/BIDET	SCARICO: Øe110, VENTILAZIONE: Øe90
VASO	SCARICO: Øe110, VENTILAZIONE: Øe90	LAVABI DISABILI	SCARICO: Øe50, VENTILAZIONE: Øe50
BIDET	SCARICO: Øe50, VENTILAZIONE: Øe50	DOCCIA	SCARICO: Øe50

PARTICOLARE Ⓐ



PARTICOLARE Ⓑ





PIANTA PIANO TERRA

SCALA 1:100

KEY PLAN



VALIDO SOLO PER IMPIANTI MECCANICI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Ripartizione Servizio Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici
via Savonarola 9-11 - 44121 Ferrara

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO UNIVERSITARIO DA DESTINARE AD ANIMAL FACILITY PRESSO IL POLO CHIMICO BIOMEDICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA LABORATORIO PER LE TECNOLOGIE DELLE TERAPIE AVANZATE DEL TECNOPOLO - POR - FESR 2007-2013

PROGETTO ESECUTIVO
VARIAZIONE ALL'AREA PET
- OPERE MECCANICHE -

RTP:
CAPOGRUPPO

PRISMA ENGINEERING S.r.l.
Via XI Febbraio, 2/A
35020 Villatora di Saonara (PD)
+39.049.8798500

ARCH. ANNA PAOLA MIGLIORE
Via Allcorno 4 - 35123 PADOVA

DOTT. GEOLOGO LEONARDO POLI
Piazza Bonsignori, 3
25010 Remedello (BS)

OGGETTO
STATO DI PROGETTO
PIANTA PIANO TERRA
IMPIANTO SCARICHI

TAVOLA	SCALA	DATA
E-ME011	1:100/1:50	18.09.2014

FILE
0 0 1 1 1 Y K 0 0 1 0 4

La riproduzione del presente disegno è vietata a termini di legge senza la espressa e preventiva autorizzazione della proprietà

Rev.	Data	Descrizione	Dis.	Ver.
04	18.09.2014	AGGIORNAMENTO VARIANTE AREA PET	M.T.	S.L.
03	14.04.2014	VARIANTE AREA PET	M.T.	S.L.
02	30.05.2013	AGGIORNAMENTO POSIZIONE FB E VENTILAZIONE CG	M.T.	S.L.
01	04.05.2012	AGGIORNAMENTO NOTE VALIDAZIONE	P.T.	S.L.
00	30.03.2012	PRIMA EMISSIONE	E.M.	S.L.