

Procedura negoziata di lavori sotto soglia comunitaria per la realizzazione dell'impianto di condizionamento a servizio degli studi e degli uffici del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di Ferrara. CIG 6545942A37 – CUP F71H15000150005. - **Chiarimenti e precisazioni aggiornati al 21/03/2016.**

D1. In riferimento alla discordanza tra le sigle delle macchine indicate nell'allegato f.2) e quelle indicate nell'allegato e) offerta economica, si chiede a quale dei due documenti ci si debba attenere per formulare offerta.

R1. L'operatore economico deve formulare offerta attenendosi alle sigle indicate nell'allegato e) – offerta economica.

D2. L'allegato B) deve essere compilato per ciascun socio e per il direttore tecnico? Esiste un altro modello predisposto?

R2. La dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, utilizzando il modello B) e indicando le informazioni in suo possesso, relativamente ad altri soci e direttori tecnici.

D3. Al punto 15.9 della lettera invito si richiede a pena di esclusione di allegare alla cauzione provvisoria di cui al paragrafo 11 una dichiarazione concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Si chiede chi debba produrre questa dichiarazione. Si chiede se è sufficiente che la rilasci l'Assicurazione che emette la cauzione provvisoria. Si chiede infine se il suddetto impegno possa essere inserito nella cauzione provvisoria o se sia necessario allegare una dichiarazione.

R3. E' sufficiente che la dichiarazione sia presente all'interno del testo della cauzione provvisoria.

D4. Si chiede se l'allegato i, è da inserire nella Busta A.

R4. Sì, l'allegato i) deve essere sottoscritto e inserito nella Busta A.

D5. In riferimento alla voce 17 dell'allegato e) – offerta economica, (*Smontaggio dei condizionatori esistenti, con recupero del gas e comprensivo degli oneri di smaltimento sia del gas che delle apparecchiature con conferimento del materiale di risulta a pubblica discarica, compreso lo scollegamento elettrico delle apparecchiature*), considerato che il computo metrico non indica il corrispondente prezzo posto a base di gara, si chiede:

- se tale importo verrà quantificato successivamente, applicando lo stesso ribasso offerto dal concorrente in sede di gara;
- se il prezzo deve essere stabilito dal concorrente e inserito nello schema di offerta, escludendolo però, dal calcolo della percentuale di ribasso e dal totale ribassato;
- se tali costi si devono intendere ricompresi nell'importo posto a base di gara.

R5. Si precisa che il prezzo relativo alla voce 17 del computo metrico deve essere stabilito dal concorrente e inserito nella corrispondente voce dell'allegato e) offerta economica. Si comunica inoltre che le macchine sono complessivamente 38 e che esse contengono in parte gas refrigerante R22 e in parte gas refrigerante R410.

Il responsabile del procedimento

f.to ing. Giuseppe Galvan