

	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA	
oggetto	RECUPERO DELL'EX CONVENTO DI S.LUCIA, DA ADIBIRE A STRUTTURA RESIDENZIALE PER STUDENTI UNIVERSITARI FERRARA, VIA ARIOSTO - VIA B. TISI DA GAROFALO	data MAGGIO 2012 agg.
descrizione	ASBUILT/CERTIFICAZIONI DM.37/08	tavola PV3-12
elaborata	SCHEMA INDIVIDUAZIONE COLONNE, COLLETTORI E ATTRAVERSAMENTI IMPIANTISTICI - PIANO TERRA	scala 1:100 rif.
proprietà	DIREZIONE OPERATIVI E CONSERVAZIONI Sede Ferrara, via XI SETTEMBRE 100	
ente usuario e stazione appaltante	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA Ferrara, via Savonarola 9	
Direttore dei Lavori Ispettore di Cantiere D.O. architettonica D.O. strutture D.O. imp. elettrici D.O. imp. meccanici Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Responsabile del Procedimento	Arch. CECILIA TRAINA Ing. MARIA ELENA GHEDINI Arch. RICCARDO ORLANDI Arch. GIANPI FRERIE Ing. MASSIMO MUZZIOLI Ing. MICHELE PROVASI Ing. RICCARDO TREVISAN Ing. GIAMPIERO SUSANI Sicurezza in fase di Esecuzione Geom. SIMONE TRACCHI	

SCHEMA INDIVIDUAZIONE COLONNE, COLLETTORI E ATTRAVERSAMENTI IMPIANTISTICI - PIANO TERRA

SCALA 1:200



PIANO TERRA

via Ariosto

LEGENDA	
NP066 / NP067 COLLARI REI120 INTUMESCENTI PER PLUVIALI - APPLICAZIONE ESEGUITA IN CONFORMITÀ CON LE CERTIFICAZIONI N.20387/2780FR	NP068 PROTEZIONE PER ATTRAVERSAMENTI REI120 DI IMPIANTI A SOFFITTO (CUSCINI INTUMESCENTI) PER I QUADRI ELETTRICI (IDENTIFICATI CON "Q.E." IN Pianta) I CUSCINI SARANNO POSATI ENTRO CANALE METALLICO MONTANTE APPLICAZIONE ESEGUITA IN CONFORMITÀ CON LE CERTIFICAZIONI ED ALLA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLA D.LL. N. 184044/2833RF - N.222833/2921FR - N.230382/3003RF
NP068 COLLARI REI120 INTUMESCENTI PER ASPIRAZIONE CUCINE - APPLICAZIONE ESEGUITA IN CONFORMITÀ CON LE CERTIFICAZIONI N.20387/2780FR	NP068 PROTEZIONE PER ATTRAVERSAMENTI REI120 DI IMPIANTI A PARETE (CUSCINI INTUMESCENTI) APPLICAZIONE ESEGUITA IN CONFORMITÀ CON LE CERTIFICAZIONI ED ALLA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLA D.LL. N. 184044/2833RF - N.222833/2921FR - N.230382/3003RF
NP067 COLLARI REI120 INTUMESCENTI PER ASPIRAZIONE BAGNI - APPLICAZIONE ESEGUITA IN CONFORMITÀ CON LE CERTIFICAZIONI N. 20387/2780FR	NP046 - NP047 - NP048 PROTEZIONE PER ATTRAVERSAMENTI IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO A SOFFITTO (MASTEE INTUMESCENTI) IDENTIFICATI CON "IAS" IN Pianta APPLICAZIONE ESEGUITA IN CONFORMITÀ CON LE CERTIFICAZIONI ED ALLA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLA D.LL. N. 228521/2981FR - 156755/2330RF
NP069 CAVEDI REI120 PER COLONNE MONTANTI IMPIANTI (REALIZZAZIONE NON APPARTENENTE ALLA DITTA ARTICO S.R.L. IMPERSONALE)	
NP060 COLLETTORI PER IMPIANTO TERMICO PROTEZIONE: TUBAZIONI ALL'INTERNO DI CAVEDIO REI120 (CUSCINI INTUMESCENTI)	
NP060 COLLETTORI PER IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PROTEZIONE: TUBAZIONI ALL'INTERNO DI CAVEDIO REI120 (CUSCINI INTUMESCENTI)	NP069 PROTEZIONE PER ATTRAVERSAMENTI IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO A PARETE (CONDOTTE IN ACCIAIO) (MASTEE INTUMESCENTI) IDENTIFICATI CON "IAP" IN Pianta APPLICAZIONE ESEGUITA IN CONFORMITÀ CON LE CERTIFICAZIONI ED ALLA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLA D.LL. N. 228521/2981FR - 156755/2330RF