


IMPIANTO A MONTE QUADRO ELETTRICO GENERALE "Q1"	
VALORE DI I.c.to PRESUNTA SUL QUADRO	6 (KA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TT	
DENOMINAZIONE DEL QUADRO QUADRO "QAS1" ASCENSORE 1 PIANO PRIMO	
FOGLIO 1	DI 1



NUMERO																			
UTENZA	DENOMINAZ.	F.M. ASCENSORE	LUCE CABINA																
	KW - A		-																
INTERUTTORE E / O SEZIONATORE	TIPD	-	-																
	N° POLI	4	2																
	Curva	-	-																
	IRT A	32	10																
DIFFERENZIALE	PDI KA	-	-																
	TIPD	-	-																
	I.D.	-	-																
LINEA DORSALE	SEZIONE	4x1x6+PE6	2x1x2,5+PE2,5																
	ISOLAMENTO	N07V-K	N07V-K																
LINEA DERIVATA	SEZIONE	-	-																
	ISOLAMENTO	-	-																
FUSIBILI	TIPD	-	-																
	CART. A	-	-																
CONTATTORE	TIPD	-	-																
	I N	-	-																
		-	-																
DATA	MODIFICA	FIRMA											OGGETTO				DISEGNO	PAG.	
													RECUPERO EX CONVENTO DI SLUCIA, DA ADIBIRE A STRUTTURA RESIDENZIALE PER STUDENTI UNIVERSITARI					1	