

<p>IMPIANTO A MONTE QUADRO ELETTRICO GENERALE "Q1"</p>	
VALORE DI I.c.to PRESUNTA SUL QUADRO	6 (KA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TT	
<p>DEDENAZIONE DEL QUADRO QUADRO "QAS2" ASCENSORE 2 PIANO PRIMO</p>	
FOGLIO 1	DI 1

VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 6 (KA)
--

TENSIONE 400 (V)

FREQUENZA 50 (Hz)


SIS. DI NEUROTT

DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QUADRO "CAS"

ASCENSORE 2

PIANO PRIMO

Foglio 1 di 1



NUMERO											
UTENZA	DENOMINAZ.	F.M.	LUCE CABINA								
	KW - A		-								
INTERUTTORE E / O SEZIONATORE	TIPO	-	-								
	N° POLI	4	2								
	Curva	-	-								
	IRT A	32	10								
DIFFERENZIALE	PDI KA	-	-								
	TIPO	-	-								
	I.D.	-	-								
LINEA DORSALE	SEZIONE	4x1x6+PE6	2x1x2,5+PE2,5								
	ISOLAMENTO	N07V-K	N07V-K								
LINEA DERIVATA	SEZIONE	-	-								
	ISOLAMENTO	-	-								
FUSIBILI	TIPO	-	-								
	CART. A	-	-								
CONTATTORE	TIPO	-	-								
	I N	-	-								
		-	-								
DATA	MODIFICA	FIRMA					OGGETTO			DISEGNO	PAG.
							RECUPERO EX CONVENTO DI SLUCIA, DA ADIBIRE A STRUTTURA RESIDENZIALE PER STUDENTI UNIVERSITARI				1