



Università degli Studi di Ferrara

**Procedura aperta comunitaria per l'affidamento del servizio di manutenzione programmata e comodato d'uso degli estintori a servizio degli edifici dell'Università degli Studi di Ferrara
CIG 6108926D33**

CHIARIMENTI E PRECISAZIONI

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute da parte di operatori economici interessati alla procedura in oggetto, questa Università rende disponibile a tutti i potenziali concorrenti le seguenti precisazioni.

DOMANDA:

Al punto 6 dell'allegato 3 al disciplinare denominato "Dichiarazioni ex art.38 co. 1, art. 41 e art. 42 del D.Lgs.163/06" viene chiesto di comunicare la Prefettura di riferimento presso la quale si è iscritti nella white list oppure, in alternativa, di comunicare la data di presentazione dell'istanza per l'iscrizione nella "white list" della Prefettura di appartenenza. La nostra impresa non svolge alcuna delle attività sottoposte all'obbligo di iscrizione nella "white list": come si deve compilare in questo caso il suddetto allegato?

RISPOSTA:

Si specifica che nel caso in cui l'impresa non sia obbligata all'iscrizione nella "white list" della Prefettura di appartenenza, il punto 6 dell'allegato 3 al disciplinare **non** va compilato.

DOMANDA:

Nell'art. II/7 del capitolato prestazionale viene richiesto all'Appaltatore di numerare gli estintori che darà in comodato d'uso e di apporre tale numerazione sui cartelli segnalatori. Si chiede se questi cartelli e i relativi ganci siano già esistenti o se debbano essere forniti dall'Appaltatore con oneri a suo carico (cioè già ricompresi nel prezzo offerto); si chiede inoltre conferma dell'esistenza di piantine con la dislocazione precisa degli estintori;

RISPOSTA:

La totalità degli apparati in dotazione è provvista di segnaletica e gancio. Tuttavia in fase di prima installazione è possibile che si verifichi la necessità di riposizionare una percentuale minima di estintori in luoghi più idonei alle prescrizioni antincendio e conseguentemente di segnalarli con nuovi cartelli e ganci forniti dall'Appaltatore con oneri a suo carico.

Le planimetrie di emergenza, con le indicazioni degli estintori, sono presenti nella quasi totalità degli edifici. Ove fossero assenti in quanto in fase di aggiornamento, verranno fornite precise indicazioni dall'Ufficio manutenzione. In ogni caso il posizionamento esatto degli apparati può essere facilmente dedotto dalla presenza della segnaletica e dei ganci esistenti sul posto.



Università degli Studi di Ferrara

DOMANDA:

Si chiede se la fornitura in comodato di eventuali ulteriori estintori da apporre, ad esempio, in nuovi edifici che venissero aperti durante il corso dell'appalto verrà affidata sempre all'aggiudicatario della gara e se questi ulteriori estintori verranno remunerati in aggiunta a quelli esistenti.

RISPOSTA:

Si conferma che le eventuali varianti in aumento, nei limiti di legge, verranno affidate all'aggiudicatario, salvo casi particolari. L'importo delle fatture sarà determinato in funzione del numero degli estintori forniti in comodato, sia in caso di aumento che in diminuzione.

DOMANDA:

Con riferimento all'art. II/3 "coperture assicurative" dello schema di contratto, si chiede se è possibile estendere una polizza preesistente RCT con un massimale di € 5.000.000,00 indicando l'Università come beneficiario.

RISPOSTA:

E' possibile estendere una polizza preesistente indicando l'Università come beneficiario purché la polizza stessa abbia tutte le caratteristiche richieste nel suddetto articolo e cioè: "deve prevedere un massimale unico minimo di € 4.000.000,00= per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 1.500.000,00= per sinistro e di € 1.000.000,00= per persona".