

Allegato B2 - LOTTO 2 - Gruppi di pressurizzazione, gruppo elettrogeno.

Codice Complesso	Codice Edificio	Denominazione Edificio Universitario	Indirizzo	Caratteristiche alimentazione idrica
CDR	F66	Complesso per la didattica e la ricerca "CUBO"	Via Fossato di Mortara, 66	Gruppo UNI9490 SALMSON con motopompa - Gruppo Mod. 50 - 200B11 - 18l + 30 + D / UNI Motopompa Ruggerini ID 18 Mod. HP 50 - 200B / 12,8 ST
CMC	M35	Complesso via Machiavelli	Via Machiavelli, 35	Gruppo IDRORAME Mod. IDROCONTROL F: Portata totale l/min. 1200 - Prevalenza max H mt. 55 - n. 2 elettropompe tipo MCM Ql/min. 400-1000 Hmt. 80-64 HP 25 KW 18,5 n. 1 elettropompa ausiliaria
NIB		N.I.B. CORPO "A"	Via Luigi Borsari, 46	Gruppo IDRORAME Mod. IDROCONTROL F: Portata totale l/min. 2000 - Prevalenza max H mt. 77 n. 2 elettropompe tipo MCM Ql/min. 400-1000 Hmt. 57-40 HP 25 KW 12,5 - n. 1 elettropompa ausiliaria
PAR	P12	Complesso Via Paradiso	Via Paradiso, 12	Gruppo IDRORAME : Portata totale l/min. 1200 - Prevalenza max H mt. 55 - n. 2 elettropompe tipo MCM Ql/min. 250-600 Hmt. 75-62 HP 17 KW 12,5 - n. 1 elettropompa ausiliaria
PBC	V11	Palazzo Bevilacqua Costabili	Via Voltapaletto, 11	n°1 elettropompa primaria base giunto orizzontale normalizzata, n°1 motopompa di riserva base giunto orizzontale normalizzata, n°1 elettropompa pilota, dalle seguenti prestazioni:* Portata 25 mc/h; Prevalenza: 500 kPa; gruppo di pressurizzazione, composto da n°1 elettropompa primaria base giunto orizzontale - * Portata 25 mc/h; Prevalenza: 500 kPa; normalizzata, n°1 motopompa di riserva base giunto orizzontale
PDA	PDA	Polo degli Adelardi	Via degli Adelardi, 33	Gruppo COSMA SILOS, riserva idrica verticale da esterno 26 mc nominali composto da : N° 01 elettropompa principale 40-200 Z - N° 01 motopompa di riserva 40- N° 01 pompa pilota 200 Z -
PGI	E44	Palazzo Giordani	Corso Ercole I° d'Este, 44	n. 2 elettropompe SOTERMEC Ql/min. 300-1000 - Hmt. 73-60 HP 20
PMF	M09	Palazzo Manfredini	Via Muratori, 9	n. 2 elettropompe DAB - K 70/400 T - Qmc/h 9-31 - HP 12,5 - n. 1 elettropompa DAB JET - 251 T PIL - Qmc/h 0,6-3,3
PST		Polo Scientifico tecnologico	Via Saragat, 3-5	Gruppo pompe UFEMA Mod. RG.3 - 8379 : n. 2 elettropompe Qmc/h 9,24 Hmt. 75-62 KW 7,5 n. 1 elettropompa ausiliaria .
PST		Polo Scientifico tecnologico	Via Saragat, 3-5	GRUPPO ELETTROGENO , alimentazione a gasolio, ELCOS GE A 100 SS - Motore IVECO cv 120 Diesel 4 tempi
PSZ	S15	Palazzo Strozzi	Via Savonarola, 15	n. 2 elettropompe LOWARA - SUREPRESS SPF2-4/4-3 Ql/min. 100-400 Hmt. 58-38 Hw 4
PTA		Palazzo Tassoni - Intero complesso	Via Quartieri, 8 - Via Ghiara 32	Gruppo "Idroelettrica" Mod. GRDUEMP160065/ST composto da N° pompa principale elettrica kW 18,50 - N° 01 motopompa principale "Lombardini mod. 11LD626/3, N°01 Elettropompa pilota kW2,20
SMM	M69	Complesso Mortara 70 CHIOSTRO	Via Fossato di Mortara, 17/19	N° 02 pompe hp 12 sommerse- vano tecnico piano terra
VIB	F64	V.I.B.	Via Fossato di Mortara, 64	Gruppo IDRORAME Mod. IDROCONTROL F: ortata totale l/min. 1200 - Prevalenza max H mt. 55 - n. 2 elettropompe tipo MCM Ql/min. 400-1000 Hmt. 57-40 HP 17 KW 12,5 -n. 1 elettropompa ausiliaria