

Allegato A1 - LOTTO 1 - Impianti Rilevazione incendi

Codice Compl.	Codice Edificio	Denominazione Edificio Universitario	Indirizzo	Modello centrale	rilevatori di fumo	barriere infrarossi	pulsanti	evacuatori	serrande automatiche	elettromagneti porte	targhe ottico-acustiche	sirene
CDR	F66	Complesso per la didattica e la ricerca "CUBO"	Via Fossato di Mortara, 66	SIRA Area 54	341	0	30	0	0	0	27	2
CMC	M35	Complesso via Machiavelli	Via Machiavelli, 35	ELMO CF/210	35	0	4	0	0	0	4	1
EXM	F74	Ex Macello Comunale - Padiglione "E"	Via Fossato di Mortara, 74	STS - FU54	12	0	10	0	0	6	7	1
NIB	AUL	Polo Chimico Biomedico- Corpo centrale e Corpo A -B -C	Via Luigi Borsari, 46	impianto guasto da rifare								
PBC	V11	Palazzo Bevilacqua Costabili	Via Voltapaletto, 11	ARITECH Serie FP 1200	164	3	25	4	0	8	8	1
PDA	PDA	Polo degli Adelardi	Via degli Adelardi, 33	STS - FU90XP	147	3	33	1	0	11	27	1
PGU	S38	Palazzo Gulinelli	Via Savonarola, 38	SIRA A710	17	0	3	0	0	0	0	1
PMF	M09	Palazzo Manfredini	Via Muratori, 9	STSFU54LE	34	0	8	4	0	9	0	1
PMO	E37	Palazzo Trotti Mosti	Corso Ercole I° d'Este, 37	IMS 403C14 Analogica a schede	60	0	10	0	0	0	0	1
PRF	S11	Palazzo Renata di Francia - Uff. protocollo	Via Savonarola, 11	FRACARRO C4AE	15	0	3	0	0	0	0	1
PST	CPL	Polo S.T. - corpi I, L,Q,S,R,O	Via Saragat, 3-5	IMS 403C14 Analogica a schede	22	0	23	1	0	0	0	6
PST	CPA	Polo S.T. - corpo A	Via Saragat	NOTIFIRE CFP-600E	91	0	10	0	0	32	13	1
PST	CPB	Polo S.T. - corpo B	Via Saragat	CERBERUS CZ (a 16 zone)	142	0	18	0	0	32	18	1
PST	CPC	Polo S.T. - corpo C	Via Saragat	CERBERUS CZ (a 16 zone)	156	0	18	0	0	32	18	1
PST	CPE	Polo S.T. - corpo E camera - anecoica	Via Saragat	NOTIFIER AM 200 - altra	19	2	4	0	0	0	1	1
PST	CPF	Polo S.T. - corpo F	Via Saragat	CERBERUS CZ (a 8 zone)	68	0	4	0	0	0	0	1
PST	CPG	Polo S.T. - corpo G	Via Saragat	CERBERUS CZ (a 16 zone)	49	0	4	0	0	0	0	1
PST	CPH	Polo S.T. - corpo H - Larix	Via Saragat	Sira 4 zone	4	2	1	0	0	0	1	1
PST	CPN	Polo S.T. - corpo N	Via Saragat	ESSER Micro 4/16	0	2	2	0	0	0	0	1
PST	TEC	Tecnopolo	Via Saragat	SmartLight INIM	9	0	6	0	0	0	6	1
PSZ	S15	Palazzo Strozzi	Via Savonarola, 15	FRACARRO CA2S	4	0	2	0	0	0	0	1
PSZ	LAV	Palazzo Strozzi - Dependence	Via Savonarola, 15	ELMO ET8 PLUS	2	0	1	0	0	0	0	1
PTA	Q08	Palazzo Tassoni	Via Quartieri, 8	ELMO	18	0	24	0	0	16	2	1
PTA	EXC	Palazzo Tassoni - Ex Cucine	Via Chiodare, 5	URMET	12	0	5	0	0		2	1
PTA	G38	Palazzo Tassoni - Ampliamento	Via Ghiara, 38	ELMO FX 20	56	11	9	0	0	8	9	1

Codice Compl.	Codice Edificio	Denominazione Edificio Universitario	Indirizzo	Modello centrale	rilevatori di fumo	barriere infrarossi	pulsanti	evacuatori	serrande automatiche	elettromagneti porte	targhe ottico-acustiche	sirene
PTB	E32	Palazzo Turchi Di Bagno - Lato sud	Corso Ercole I° d'Este, 32	IMS 403C14 Analogica a schede	50	0	10	0	0	0	0	1
PTB	BOT	Palazzo Turchi Di Bagno - Lato nord	Corso Porta Mare, 4	ESSER BMZ 8000C	99	0	9	0	0	0	12	1
PTM	S27	Palazzo Tassoni Mirogli	Via Savonarola, 27	SIRA A/710	27	0	4	0	0	0	1	1
SMC	M94	Complesso Santa Maria della Consolazione	Via Mortara, 94	IMS Micro 4	16	4	0	0	0	0	0	1
SMM	M69	Complesso Mortara 70 CHIOSTRO	Via Fossato di Mortara, 17/19	ESSER 8000 C/M	130	0	4	0	0	0	4	1
SMM	M70	Complesso Mortara 70	Via Fossato di Mortara, 17/19	ESSER 8000 C/M	213	0	19	0	0	0	20	1
SMM	CHI	Ex Chiesa Santa Maria di Mortara	Via Fossato di Mortara, 15	ESSER Micro 1000 EN54	42	0	13	0	0	8	5	1
VIB	F64	Vecchi Istituti Biologici - Sottotetto	Via Fossato di Mortara, 64	SIRA	5	0	1	2	0	0	0	1
VIB	CAN	Vecchi Istituti Biologici - Aula Canani	Via Fossato di Mortara, 64	ARITECH	10	0	2	0	0	0	0	1
				Totale	2069	27	319	12	0	162	185	39