



Università degli Studi di Ferrara

AREA TECNICA
RIPARTIZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E LOGISTICA
UFFICIO LOGISTICA

PROCESSO VERBALE DI SOMMA URGENZA (EX ART. 163, C. 1, D.LGS. 50/16)

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 20 (venti) del mese di gennaio alle ore 09:00 in Ferrara la sottoscritta Ing. Maria Elena Ghedini, su segnalazione della Prof.ssa Peggy Carla Raffaella Marconi, si è recata in Via Fossato di Mortara n. 64, al quarto piano dell'edificio denominato Vecchi Istituti Biologici per verificare un consumo anomalo di anidride carbonica nell'impianto di distribuzione centralizzato a servizio dei locali VIB.F64.P04.433 e 434.

Nel corso del sopralluogo, si riscontra la presenza di una perdita dalla linea di distribuzione dell'anidride carbonica all'interno del locale 434.

CONSIDERATO che la perdita di anidride carbonica costituisce grave pericolo per il personale in servizio a causa del rischio di asfissia all'interno dei locali;

CONSIDERATO pertanto che risulta necessario intervenire a salvaguardia dell'incolumità del personale e per garantire continuità alle attività di ricerca in corso presso i laboratori mediante l'attivazione di un intervento immediato per il ripristino della linea danneggiata;

CONSIDERATO che le opere di riparazione del danneggiamento alla linea di anidride carbonica, per un importo stimato di € 4.000,00, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto delle spese tecniche e dell'IVA, dovranno avere immediato avvio;

la sottoscritta

DICHIARA

con il presente verbale, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/16, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini della copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/16.

Ferrara, 20/01/2017

IL TECNICO

Ing. Maria Elena Ghedini

VISTO

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Giuseppe Galvan