C/to CORPI
A-B-C-G-F

VE VE VE

SE SM C/to BAR TORRETTA

SE SM C/to RADIATORI P.T. CATTEDRALE

C/to RADIATORI P.1-2-3-4 CATTEDRALE

LEGENDA COMPONENTI

- Pompa gemellare
- Pompa singola
- valvola di intercettazione
- valvola di ritegno
- valvola a tre vie motorizzata
- manometro
- termometro

NOTA BENE

i vasi vanno installati tutti al medesimo livello.
Le tubazioni di collegamento dovranno avere raggio di curvatura pari a 1,5 ø interno tubo.
Apparecchiature ISPESL sensibili a temperatura installate entro 0,5 mt. dal generatore , sensibili a pressione entro 1 mt.

TORRE EVAPORATIVA DECSTA TMR 112

STE

sistema spurgo automatico acqua di torre in centrale frigo

pompa torre

supporti antivibranti in gomma

massetto C.A.

lastra gomma IDROTEN sp. 2cm

STE PMA SIHTV

ALIMENTATORE AUTOMATICO

GRUPPO FRIGO TRANE

DN200

Bilanciamento sotto solaio

Aperta Inverno Chiusa Estate

ApertaEstate Chiusa Inverno

TORRE EVAPORATIVA DECSTA TMR 160

C/to acqua fredda dura

GRUPPO FRIGO YORK

C/to acqua fredda dura

VE VE

CIRCUITO UNITA' TRATTAMENTO ARIA PRINCIPALE

UTA E FAN COIL CATTEDRALE

GRUPPO FRIGO CLIVET DA SOSTITUIRE

C/to acqua fredda dura

MODIFICA LINEE ALLE UTA CON REALIZZAZIONE DI LINEE DEDICATE

C/to UTA 11 SALA COMPUTER

LEGENDA

1. Pompa marca GRUNDFOS mod. UPSD 50-60/2
2. Pompa marca GRUNDFOS mod. UPT 100-120 AI FA BUBE
3. Pompa marca SALMSON mod. CX2501C-T3
4. Pompa marca SALMSON mod. CX2501C-T3
5. Pompa marca GRUNDFOS mod. NB 80 200-200 AFA BAQE
6. Pompa marca GRUNDFOS mod. TP 150-160/4
7. Pompa marca GRUNDFOS mod. LP 100-125/130

Università di Ferrara

IMPIANTO TERMICO CENTRALE PRINCIPALE POLO S.T. VIA G. SARAGAT

OGGETTO:
IMPIANTO TERMICO

DATA	REV.	EMISSIONE	REDATTO	SCALA
10/09/10	00	PROGETTO ESECUTIVO	IVN	---