



# Università degli Studi di Ferrara

AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
RIPARTIZIONE ACQUISTI  
UFFICIO GARE LAVORI PUBBLICI

## DECRETO DIRIGENZIALE

DA/DC/sc

Prot.n.

Titolo IX Classe 2 Fascicolo

Rep.n.

**Oggetto:** Procedura negoziata ai sensi dell'artt. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/16 per l'affidamento delle opere di realizzazione di un impianto di spegnimento incendio automatico a servizio del piano mansardato del Dipartimento di Architettura – CIG 6825434E4E – CUP F77B15000500005 – Riapertura termine formulazione offerte

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

**VISTO** il D.D. di Rep. n. 545/2017 di Prot. 37457 in data 13 aprile 2017, con il quale veniva disposta la sospensione dei termini per la presentazione delle offerte relative alla procedura negoziata indetta per l'affidamento delle opere di realizzazione di un impianto di spegnimento incendio automatico a servizio del piano mansardato del Dipartimento di Architettura – CIG 6825434E4E – CUP F77B15000500005;

**VISTA** la nota di Prot. 37469 in data 13 aprile 2017 con la quale l'Amministrazione universitaria dava cognizione, agli operatori economici invitati, della sospensione dei termini per la presentazione delle offerte in forza del D.D. di Rep. 545/2017;

**VISTA** la nota di Prot. 37860 in data 14 aprile 2017 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento sottoponeva al Progettista Ing. Andrea Guaraldi il quesito formulato da un operatore economico partecipante alla gara, inerente la voce 2.1 “*gruppo elettrogeno*” del computo metrico;

**VISTA** la nota datata 21 aprile 2017 con la quale l'ing. Andrea Guaraldi rispondeva al quesito sottoposto confermando “*le caratteristiche tecniche indicate nella voce di computo*” ed in particolare evidenziando “*che, come indicato nel “NOTA BENE” a margine della voce di computo, il gruppo elettrogeno essendo a servizio esclusivo della pompa antincendio, deve essere corretto per funzionare in unione con quest'ultima, sono pertanto ritenute ammissibili quindi per esempio, soluzioni di gruppi elettrogeni di potenza di picco inferiore in unione a gruppi pompa dotati di motore elettrico con avviamento graduale elettronico (soft-start)*”;

**CONSIDERATO** che la risposta al quesito si sostanzia in una semplice conferma di quanto già contenuto negli atti messi a disposizione degli operatori economici invitati dalla stazione appaltante;

**RITENUTA** pertanto conclusa l'istruttoria e necessaria la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati che, al 13 aprile 2017, data di intervenuta sospensione dei termini, non avevano ancora presentato l'offerta;

**CONSIDERATO** che risulta opportuno assegnare un termine non inferiore a 7 giorni decorrente dalla comunicazione di riapertura, riservando la facoltà, agli operatori economici che avevano già presentato formale proposta, di ripresentare nuova offerta;

**D E C R E T A**

- di riaprire il termine per la presentazione delle offerte, per la procedura in argomento, per giorni 7 decorrenti dalla comunicazione agli operatori economici invitati;
- di dare mandato agli uffici competenti per la comunicazione tempestiva agli operatori economici interessati della riapertura del termine rappresentando la validità delle offerte precedentemente formulate, ferma restando la facoltà per ciascuno di ripresentare nuova offerta;
- di dare mandato agli uffici competenti alla pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione all'uopo dedicata, del quesito proposto nonché della risposta fornita dal tecnico incaricato.

Ferrara,

**IL DIRIGENTE**  
Dott. Alberto Domenicali